

ООО "Подъем" (Член СРО)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)

Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):	Общество с ограниченной ответственностью "Подъем"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "Подъем"
Регистрационный номер члена в реестре СРО	488
Город	г. Тула
ИНН	7105516532
ОГРН/ОГРНИП	1127154027428
Дата государственной регистрации юридического лица	04.09.2012
Номер протокола вступления	20 от 24.05.2017 г.
Дата регистрации в реестре СРО	24.05.2017
Орган принятия решения о вступлении	Совет Ассоциации "Строители Тульской области"
Основание принятия в члены СРО	Заявление организации от 24.05.2017 г. №000000472 (первичное)
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО	Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица	Генеральный директор Гаранин Павел Геннадьевич
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)	300012, Тульская область, г. Тула, ул. Академика Обручева, д. 1/ 6, оф. 15
Фактический адрес	300012, Тульская область, г. Тула, ул. Академика Обручева, д. 1/ 6, оф. 15
Электронная почта организации	pod-em@mail.ru; kharybina@pod-em.ru; tarasova@pod-em.ru; RVR71@bk.ru
Контактный телефон	25-49-74

Сведения о наличии права на выполнение работ:

Статус члена в СРО:

Член СРО

Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда:

Действует

Дата вступления в силу решения:

01.07.2017

Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО

Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г.

Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:

Право не имеется

Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности)

не превышает шестьдесят миллионов рублей

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет

100 000,00

Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №8 от 24.07.2017 г. в срок до 22.10.2017 г.
Возобновлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №11 от 14.09.2017 г.

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Да	Нет	Нет

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Подъем":

Форма проверки	Год проведения проверки	Месяц проведения проверки	Статус проверки	Примечание
Внеплановая проверка, Документарная проверка	2017	Июль	Нарушения имеются Подготовлен акт №24 от 14 июля 2017 г.	Не представлены в Ассоциацию документы и информация в отношении сотрудников организации, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в области строительства, что является нарушением пункта 2 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, а также нарушением пункта 5.1. Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Внеплановая проверка, Камеральная проверка	2018	Апрель	Завершено Подготовлен акт №14-вн от 13 апреля 2018 г.	Соответствие требованиям пункта 5.2 положения "О членстве в Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов", а так же требованиям Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов"
Плановая проверка, Выездная проверка	2018	Май	Завершено Подготовлен акт №488 от 1 июня 2018 г.	Соблюдения проверяемой организацией требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, правил саморегулирования, условий членства в Ассоциации "Строители Тульской области" При проверке нарушений не выявлено.
Плановая проверка, Выездная проверка	2019	Май	Завершено Подготовлен акт №488 от 28 мая 2019 г.	В ходе проверки нарушений не выявлено
Плановая проверка, Камеральная проверка	2020	Август	Завершено Подготовлен акт №488 от 8 сентября 2020 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Внеплановая проверка, Камеральная проверка	2021	Февраль	Завершено Подготовлен акт №5-вн от 9 марта 2021 г.	<p>В результате проведения внеплановой выездной проверки по жалобе ООО «Горюшки» №39 от 8 февраля 2021 года выявлены следующие недостатки, допущенные ООО «Подъем» при монтаже лифтов в многоквартирном жилом доме по адресу Тульская область, г. Алексин, ул. Машиностроителей, д. 5: По лифту №021442: - запасовка канатов (установка зажимов) не соответствует инструкции по эксплуатации лифта; - крепление кронштейнов направляющих кабины и противовеса не соответствует инструкции по эксплуатации; - крепление кронштейнов стоек дверей шахты лифта не соответствует инструкции по эксплуатации; - отсутствует верхний пояс крепления одной направляющей кабины лифта, что противоречит установочному чертежу. По лифту №021443: - крепление кронштейнов направляющих кабины и противовеса не соответствует инструкции по эксплуатации лифта; - частично отсутствуют и не закреплены кронштейны крепления стоек дверей шахты лифта, что противоречит инструкции по эксплуатации лифта; - освещение шахты лифта подключено от вводного автомата питания лифта, что противоречит инструкции по монтажу лифта.</p> <p>В результате проведения внеплановой выездной проверки по жалобе ООО «Горюшки» №39 от 8 февраля 2021 года выявлены следующие недостатки, допущенные ООО «Подъем» при монтаже лифтов в многоквартирном жилом доме по адресу Тульская область, г. Алексин, ул. Машиностроителей, д. 5: По лифту №021442: - запасовка канатов (установка зажимов) не соответствует инструкции по эксплуатации лифта; - крепление кронштейнов направляющих кабины и противовеса не соответствует инструкции по эксплуатации; - крепление кронштейнов стоек дверей шахты лифта не соответствует инструкции по эксплуатации; - отсутствует верхний пояс крепления одной направляющей кабины лифта, что противоречит установочному чертежу. По лифту №021443: - крепление кронштейнов направляющих кабины и противовеса не соответствует инструкции по эксплуатации лифта; - частично отсутствуют и не закреплены кронштейны крепления стоек дверей шахты лифта, что противоречит инструкции по эксплуатации лифта; - освещение шахты лифта подключено от вводного автомата питания лифта, что противоречит инструкции по монтажу лифта.</p> <p>Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено.</p>
Плановая проверка, Камеральная проверка	2021	Август	Завершено Подготовлен акт №488 от 13 сентября 2021 г.	<p>Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено.</p>

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Камеральная проверка	2022	Сентябрь	Завершено Подготовлен акт №488 от 4 октября 2022 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2023	Сентябрь	Завершено Подготовлен акт №488 от 3 октября 2023 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено.

Элементы 1—9 из 9.

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
Приостановление права	Решением Дисциплинарной комиссии №8 от 24 июля 2017 г. в срок до 22 октября 2017 г. действие права приостановлено	22.10.2017	Действие возобновлено, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №11 от 14.09.2017 г.

Элементы 1—1 из 1.

Сведения о взносах в компенсационные фонды:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.

что соответствует **первому уровню ответственности** в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Подъем" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда **не превышает шестьдесят миллионов рублей**

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.

что **не соответствует ни одному уровню ответственности** в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью "Подъем" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров

Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

[С-080-71-0488-71-240517 от 24.05.2017 г.](#)

Дата размещения информации: 24.05.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 26.09.2023 10:53